

# 济南市公安局文件

济公通〔2015〕138号

---

## 关于印发《全市学校消防安全专项治理验收 工作方案》的通知

各分、县（市）局：

现将《全市学校消防安全专项治理验收工作方案》印发你们，  
请结合本地实际，认真组织实施。



# 全市学校消防安全专项治理验收工作方案

为认真做好学校消防安全专项治理工作，确保实现“五个达标”，市局决定开展学校消防安全专项治理验收工作。现制定方案如下：

## 一、工作目标

进一步强化“校圈”净化行动，全面落实学校消防安全专项整治“五个一”措施和“五个治理”，达到火灾隐患整治、消防设施设备、全员培训演练、日常巡查检查、绩效考核奖惩“五个达标”，实现学校消防安全标准化管理。

## 二、验收重点及整改措施

### （一）责任体系

#### 1、验收重点

①建立从校领导到中层、科室、部门、每名员工的责任体系目录。

②与每名职工签订一份消防安全责任书。

2、整改措施：建立健全学校消防责任体系目录；校长与分管校长、分管校长与院系、部门、科室负责人，部门、科室负责人与全体职工层层签订消防责任书，明确消防责任。

### （二）隐患整治

#### 1、验收重点

①学生宿舍严禁使用电炉子、“热得快”等大功率电热器具；

严禁私自乱拉乱接电线，手机、充电器、电脑等用电设备长期处于带电状态；严禁在宿舍内大量堆放杂物。

②餐厅厨房内电气线路全部穿金属管敷设；灶台、油烟罩、烟道每月清理；配齐灭火毯、燃气报警等设施设备。

③疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通。

④聚氨酯泡沫彩钢板全部拆除或更换。

2、整治措施：电气线路全部穿管敷设；学生宿舍安装限电装置；有条件的，每个宿舍楼层安装热水设备；对彩钢板建筑全部拆除或更换成符合建筑防火设计规范要求的材料；属于火灾高危单位的，委托消防技术服务机构每年开展1次电气检测。

### **(三) 消防设施**

#### 1、验收重点

①疏散指示标志、应急照明灯等设备保持完好有效。

②消防控制柜无故障、无屏蔽。

③室内消火栓压力符合规范要求，栓箱内水枪、水带齐全、完好。

④消防泵、喷淋泵、防烟风机、排烟风机、防火卷帘完整好用，控制柜开关处于自动状态。

⑤消防泵出水管阀门、喷淋系统管道阀门保持常开。

⑥灭火器压力表指针在绿色区域，每2年更换灭火剂。

2、整改措施：委托消防技术服务机构每月对消防设施维护保养1次；属于火灾高危单位的，每年开展1次消防安全评估。

### **(四) 培训演练**

### 1、验收重点

①按照“5秒通知、30秒反馈、60秒扑救”处置报警。

②学校管理人员掌握“5.30.60”五个内涵。

③控制室值班员掌握“三熟悉，三对照”，岗位人员掌握“三懂、三会”，梯队人员达到“三有、三能”。

2、整改措施：集中开展一次消防安全培训课，并分院系、分区域开展演练；采取随机按手动报警按钮的形式进行抽查。

### （五）巡查检查

#### 1、验收重点

①校长每月检查不少于1次。

②分管校长每月检查不少于2次。

③院系、部门、科室负责人每月检查不少于4次。

④保卫部门每天检查，督导各科室落实情况，消除隐患。

2、整改措施：每周通报“1.2.4.1”落实情况；通报情况纳入绩效考核成绩。

### （六）绩效考核

#### 1、验收重点

①将消防安全工作落实情况纳入内部绩效考核。

②考核成绩与职称评比、业务考核、职务晋升相挂钩。

2、整改措施：结合学校实际情况制定消防工作考核奖惩办法，并以正式文件下发，每月进行考核评比。

### 三、验收步骤

#### （一）自查验收（10月23日前）

1、各学校要按照标准开展自查验收，对存在的问题，集中进行整治，确保10月底前全部整改到位。

2、市局将适时召开学校消防安全专项治理验收会，推进工作。

#### (二) 联合验收 (10月31日前)

1、各分、县(市)局要按照验收评分标准，联合当地教育部门，对辖区内学校逐一组织考评验收，验收情况要提请教育部门在行业内部实名通报。

2、验收情况签字后报消防支队备案，作为责任认定的依据。

#### (三) 抽查验收 (11月9日前)

市局将联合省高校工委和市教育局，对各地进行抽查验收，对验收不合格的实行“一票否决”，取消年终评先评优资格。

### 四、工作机制

1、实名验收机制。按照“谁验收、谁负责”的原则，学校校长要亲自带队开展验收，验收情况校长签字后，报当地消防部门备案；各分、县(市)局要联合当地教育部门，对辖区内的学校逐一进行验收，验收情况负责人签字后，报教育部门和消防支队备案。

2、“一票否决”机制。对责任体系没有落实全员化的、火警处置时间过长的、没有每月维护保养消防设施的以及“1241”机制落实的不到位的，实行“一票否决”，取消年终评先评优资格。

3、考核奖惩机制。学校自查验收情况要督促学校在校内实名通报，对工作缓慢、措施不力的相关责任人进行问责，严格落实绩效考核，以行政手段推进消防安全管理。

## 五、工作要求

(一) 高度重视，周密部署。各地要高度重视学校专项治理验收工作，结合各自工作实际，统筹安排，切实把验收工作作为加大专项整治力度、确保火灾形势稳定的重要措施抓实抓好。

(二) 明确标准，全面验收。各地要结合本辖区实际，严格按照验收评分标准，逐项逐条验收检查。对于发现的问题，要采取下发督办、实名通报、约谈警示等方式，确保全部达标。

(三) 强化责任，严肃通报。各地要明确验收责任和期限，确保验收工作顺利开展，对组织不力、行动迟缓的，将予以通报批评；对验收走过场甚至弄虚作假的，将严肃追究有关人员的责任。

- 附件：1、学校消防安全专项治理验收标准表  
2、“5.30.60”应急处置机制

# 学校消防安全专项治理验收标准表

验收人（签字）：

验收时间：

单位名称				
综合评定		优秀 <input type="checkbox"/>	达标 <input type="checkbox"/>	不达标 <input type="checkbox"/>
验收项目	序号	验收标准	验收方法	是否达标
责任体系	1	建立从学校领导到中层、科室、部门、每名职工的责任体系目录	检查台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2	与每名职工签订消防安全责任书	检查台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
培训演练	3	接到报警，能够按照“5秒通知、30秒反馈、60秒扑救”处理	随机按手动报警按钮实地查看	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	4	学校管理人员掌握“5.30.60”五个内涵	现场提问	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	5	控制室值班人员掌握“三熟悉，三对照” 岗位人员掌握“三懂、三会” 梯队人员掌握“三有、三能”	现场提问	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
“1241”机制	6	校长每月检查不少于1次 分管领导每月检查不少于2次 科室负责人每月检查不少于4次 保卫部门每天检查	现场提问是否了解消防重点部位和火灾隐患	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
隐患整治	7	聚氨酯泡沫彩钢板全部拆除或更换	现场查看	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	8	电气线路穿管敷设，无长时间通电现象	现场查看	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	9	病房、重症监护室、手术室、食堂、高压氧舱、液氧站等重点部位管理规范	现场查看	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	10	疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通	现场查看	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
消防设施	11	每月进行一次消防维保	查看维保记录	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	12	属于火灾高危单位的，每年进行一次消防评估和电气检测	查看评估、检测报告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	13	消防设施、设备保持完整好用	现场查看	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
绩效考核	14	将消防安全工作落实情况纳入内部绩效考核，与职称评比、业务考核、职务晋升相挂钩	检查台账	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
消防经费投入				
备注	1. 优秀标准：14项标准全部达标的； 2. 达标标准：第7至10、13、14项，存在问题正在整改的； 3. 不达标标准：第7至10、13、14项，存在问题没有积极整改或存在较大火灾隐患的； 4. “一票否决”：责任体系没有落实全员化的，“5.30.60”处置时间超长的，“1.2.4.1”机制落实不到位的，没有进行消防设施维护保养的，一票否决，并取消年终评先评优资格。 5. 消防经费投入填写具体数额及项目。 6. 验收人员签字后报消防支队备案，作为责任追究的依据。			

# “5.30.60” 应急处置机制

时间	标准	岗位职责		
5S	5S 通知, 控制室值班员通知报警区域安全责任人	控制室 值班员	三熟悉	熟悉区域值班人员 熟悉报警区域状况 熟悉通信方式
30S	30S 反馈, 区域安全责任人确认火警反馈消防控制室	岗位人员	三对照	报警信号和区域对照 岗位人员和职责范围对照 电话号码和岗位人员对照
60S	60S 扑救, 形成梯队扑救火灾和疏散人员	岗位人员	三懂  三会	懂岗位职责 懂任务分工 懂火灾危险性  会报警 会扑救初起火灾 会组织疏散逃生
		梯队人员	三能	能使用消防设施器材灭火 能引导疏散人员 能与专业消防队对接
			三有	有人员分工 有防护装备 有灭火技能

## “5.30.60”五个内涵

**责任体系：**指消防安全责任要落实全员化、全岗化

**工作标准：**指的是时间，火警处置必须坚持以秒为工作节点

**处置流程：**指按照“5秒通知、30秒反馈、60秒扑救”的流程分步处置

**工作机制：**指为达到“5.30.60”，需要“1.2.4.1”、维保检测评估和培训演练等工作机制的支撑

**检查手段：**指通过随机查看“5.30.60”来检验单位整体消防安全状况